



IL·LM. SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE CABASSERS (oficialment i contra l'article 18.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de Política Lingüística, encara amb la denominació "AJUNTAMENT DE CABACÉS")

Carles Prats Ferré, en virtut de la meua condició de regidor de l'Ajuntament de Cabassers (oficialment i contra l'article 18.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de Política Lingüística, encara amb la denominació "Ajuntament de Cabacés"), comparec i

EXPOSO

Primer.- Que per a poder desenvolupar la meua funció formulo una sol·licitud d'informació pública a l'alcalde sobre la bassa contra incendis de la Foia.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- La present sol·licitud d'informació es realitza a l'empara de l'article 164 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRC).

Segon.- Per l'art. 164.2 del TRLMRC els serveis de la corporació han de facilitar directament la informació sol·licitada quan aquesta sigui de lliure accés als ciutadans.

Tercer.- Per l'art. 164.3 del TRLMRC, en els altres casos, la sol·licitud s'entén acceptada si no es dicta resolució denegatòria motivada només pels supòsits dels arts. 164.3a i 164.3b en el termini de quatre dies a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

Quart.- Per l'art. 164.5 del TRLMRC els membres de la corporació tenen dret a obtenir còpia de la informació a la qual tenen accés.

Per tot això,

SOL·LICITO

Primer.- El projecte de construcció del punt d'aigua per a incendis forestals de la Foia.

Segon.- El contracte de l'obra, la factura i el justificant de pagament.

Tercer.- La documentació acreditativa de la certificació de l'obra.

Quart.- La documentació relativa a la subvenció rebuda per a dur l'obra a terme.

Cinquè.- L'informe tècnic que justifiqui l'incompliment dels criteris d'ubicació del punt d'aigua continguts al document "Característiques dels punts d'aigua per a incendis forestals" del Departament d'Acció Climàtica (<https://agricultura.gencat.cat/web/.content/02-tramits/enllacos-documentos/09653/m0609-in1.pdf>), ja que no és accessible per a helicòpters, en haver-hi obstacles de major alçada que el dipòsit en uns radis de 20 i 30 mts. i la ubicació (41°15'29.4"N



0°45'12.5"E) tampoc no compleix el punt 7 del document sobre els criteris d'accés dels mitjans aeris.

Sisè.- Que la còpia de la documentació em sigui lliurada en format electrònic i en fitxer PDF.

Carles Prats Ferré
Grup Municipal Junts - Compromís Municipal.
Cabassers, a la data de la signatura electrònica.