



IL·LM. SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE CABASSERS (oficialment i contra l'article 18.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de Política Lingüística, encara amb la denominació "AJUNTAMENT DE CABACÉS")

Carles Prats Ferrer, regidor i portaveu del grup municipal Junts - Compromís Municipal

EXPOSO

Primer. Que he observat que en data de 8 d'octubre de 2025 els algutzirs van fer una inscripció a la porta del pou municipal en lletres majúscules negres que diu "POU MUNICIPAL / AIGUA POTABLE", com es pot veure a la fotografia del document adjunt número 1.

Segon. Que l'acta d'inspecció núm. TT2501246559-1 de 17/10/2025 de la Secretaria de Salut Pública a l'Ajuntament de Cabassers per tal de supervisar els autocontrols a l'aigua de consum humà durant l'any 2024 diu literalment a les conclusions que «L'aigua del pou nou no es pot utilitzar en exclusiva per al subministrament d'aigua. Sempre cal diluir-la degut als alts nivells de fluorurs. S'estableix un seguiment mensual del nivell de fluorurs.»

Tercer. Que en data 10 de març de 2025 la secretària interventora va fer un informe adreçat a l'Agència Catalana de l'Aigua on diu literalment que «A instància de l'Agència de Salut Pública, mensualment es realitza una analítica de control de l'aigua provinent del pou, la qual presenta nivells de fluorurs alts. Perquè aquesta aigua sigui sanitàriament permessa, s'ha de diluir amb la que prové de la font de la Foia. Davant aquest fet, i per tal de garantir una òptima qualitat de l'aigua subministrada i alhora estar previnguts pels episodis de sequera que es puguin produir, l'Ajuntament considera oportú i necessari instal·lar una planta potabilitzadora», com es pot llegir a la pàgina 8 del la Sol·licitud de subvenció per manca d'aigua o problemes de potabilitat a les conques de Siurana, Montsant i Riudecanyes, signat el 10/03/2025 i que va presentar l'Ajuntament a l'Agència Catalana de l'Aigua.

Quart. Que al ple ordinari del 29 de setembre de 2025 l'alcalde va reconèixer que l'aigua del pou no es pot subministrar sola a la població per a consum, i que només és sanitàriament permessa si es dilueix amb l'aigua de la font de la Foia, com es pot escoltar a partir del minut 35 de l'enregistrament de la sessió, disponible en aquesta adreça web:

<https://www.cabassers.net/wp-content/uploads/2025/09/29-de-set.-19.01%E2%80%8B1.mp3>

FONAMENTS DE DRET

Primer. La present sol·licitud d'informació es realitza a l'empara de l'article 164 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRC).



Per tot això,

SOL·LICITO

Primer. Les analítiques de l'aigua del pou corresponents a l'any 2025.

Segon. El document amb la conformitat de l'Agència de Salut Pública per al consum humà d'aquella aigua del pou sense necessitat de diluir-la amb la que prové de la font de la Foia.

Tercer. Que la còpia de la documentació em sigui lliurada en format electrònic i en fitxer PDF.

Carles Prats Ferrer
Grup Municipal Junts - Compromís Municipal.
Cabassers, a la data de la signatura electrònica.



DOCUMENT NÚMERO 1

