



A L'ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE CABASSERS (oficialment i contra l'article 18.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de Política Lingüística, encara amb la denominació imposada pel franquisme d'Ajuntament de "CABACÉS")

Carles Prats Ferrer, regidor i portaveu del Grup Municipal Junts-Compromís Municipal,

EXPOSO

Que el 13/03/2026 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona un anunci titulat "Nova connexió d'aigua i per a la instal·lació d'una estació d'impulsió, de filtratge i de descalcificació a la xarxa d'abastiment d'aigua", amb CVE 2026-02126.

Que vist el projecte, formulo les següents

AL·LEGACIONS

PRIMERA. El projecte cita explícitament el Reial decret 140/2003 i les seves modificacions posteriors (Reial Decret 314/2016) per definir la potabilitat de l'aigua i la qualitat dels materials en contacte amb l'aigua. El Reial Decret 140/2003 va ser completament derogat pel Reial Decret 3/2023. Basar el projecte en una norma derogada és una irregularitat tècnica i jurídica que l'invalida.

SEGONA. El Reial Decret 3/2023 introdueix l'enfocament basat en el risc a través dels Plans Sanitaris de l'Aigua (PSA). El projecte preveu noves unitats de tractament (filtratge i descalcificació). Qualsevol modificació substancial de la xarxa requereix una revisió de l'avaluació de riscos. El projecte no incorpora cap annex que analitzi els riscos específics d'aquestes noves instal·lacions segons els criteris del Reial Decret 3/2023. La utilització de referències legals obsoletes invalida part dels protocols de qualitat descrits i ignora l'obligació legal de l'Ajuntament de Cabassers de gestionar la nova infraestructura sota un model de Pla Sanitari de l'Aigua basat en riscos.

TERCERA. L'ús de sistemes de descalcificació pot alterar la composició química de l'aigua, especialment augmentant els nivells de sodi. El Reial Decret 3/2023 estableix controls estrictes sobre paràmetres que poden variar degut al tractament. El projecte es limita a esmentar proves d'estanquitat i pressió, però no detalla el protocol de control analític post-tractament exigint per la normativa en vigor per garantir que l'aigua descalcificada segueixi sent apta per al consum humà sense excedir els límits que estableix.



QUARTA. Tot i que el plec esmenta el control de recepció de productes segons el Codi Tècnic de l'Edificació, no fa referència a les llistes positives de substàncies i els nous requisits d'assaig per a materials en contacte amb l'aigua que imposa el Reial Decret 3/2023. Cal garantir que les resines de descalcificació i les noves conduccions compleixin els estàndards actuals, no els de 2003.

CINQUENA. El sistema de descalcificació proposat genera un rebuig de salmorres (clorur sòdic) d'alta concentració. El projecte no detalla el punt d'abocament d'aquest residu ni si aquest abocament compta amb l'autorització corresponent de l'organisme de conca, fet que podria suposar un impacte ambiental no avaluat. Aquesta omisió incompleix el que disposen els articles 100 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/2001 (Llei d'Aigües), que exigeix l'autorització expressa de l'organisme de conca per a qualsevol abocament. La manca de previsió del destí de les salmorres al projecte vulnera el principi de seguretat jurídica i prevenció ambiental, ja que un abocament de salmorres sense control pot alterar greument la salinitat del medi receptor o col·lapsar el sistema de sanejament municipal.

Per tot això,

SOL·LICITO

Primer. Que tingueu aquest escrit per presentat en temps i forma i que admeteu les alegacions que s'hi formulen.

Segon. Que es dugui a terme la revisió tècnica completa del projecte d'acord amb la normativa vigent.

Carles Prats Ferrer
Grup Municipal Junts - Compromís Municipal.
Cabassers, a la data de la signatura electrònica.